


Соединитель монтажных панелей EMS-CMP

ИДФУ 305611.269

ISO
9001

Модификация	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
EMS-CMP-1600	1500	96	28	3,8
EMS-CMP-1800	1700	96	28	4,3
EMS-CMP-2000	1900	96	28	4,8
EMS-CMP-2200	2100	96	28	5,3



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соединитель монтажных панелей EMS-CMP соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.006-2010 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись / расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Соединитель монтажных панелей EMS-CMP упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией

Упаковал


М.П. _____ / _____
личная подпись / расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Установите соединитель между монтажными панелями соединенных шкафов. Зафиксируйте его с помощью болтов М8х16 и гаек М8.



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Соединитель монтажных панелей EMS-СМП предназначен для организации единой монтажной поверхности в шкафах серии EMS, соединенных между собой в линейку. Соединяет между собой монтажные поверхности соседствующих шкафов, если они установлены не в проеме каркаса.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соединитель - 1 шт., болт М8х16 - 8 шт., гайка М8 - 8 шт.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00,
сайт: www.elbox.ru